

Note Méthodologique : Audit sécurité incendie au Cameroun

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Pilier de la prévention des risques d'incendie et de la protection des biens et des personnes au Cameroun.
 - Démarche méthodique pour vérifier l'efficacité des dispositifs, la conformité réglementaire et l'organisation opérationnelle.
 - Diagnostic approfondi permettant de prioriser les actions préventives et correctives.
 - Intègre les exigences locales (Protection Civile, cadre national) et les références internationales applicables.
-

Objectifs de la mission

- Évaluer la conformité des installations, processus et procédures aux normes locales et internationales.
 - Réduire et maîtriser les risques d'incendie en identifiant les défaillances techniques et organisationnelles.
 - Accompagner la mise en conformité réglementaire (code du travail camerounais, prescriptions de la Protection Civile).
 - Élaborer un plan d'action opérationnel avec recommandations claires pour la sécurité incendie et la gestion d'urgence.
-

Périmètre / livrables attendus

- Visites de site et entretiens: identification des zones à risque, état des installations incendie.
 - Vérification des moyens de secours, de la signalisation et du respect des règles de stockage.
 - Analyse documentaire: rapports d'inspection antérieurs, plans d'évacuation, consignes de sécurité, registres d'entretien.
 - Contrôle de conformité aux normes (références NFPA et prescriptions locales camerounaises).
 - Livrables: rapport détaillé incluant conclusions et plan d'action priorisé.
 - Recommandations: mesures correctives techniques, organisationnelles et humaines.
 - Propositions de formation/sensibilisation et d'optimisation de la gestion des interventions d'urgence.
 - Remise du rapport en format électronique et/ou papier, avec présentation orale aux décideurs.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial

- Collecte d’informations et visite du site; entretiens avec les responsables de sécurité.
- Cartographie des zones à risque; état des installations, moyens de secours, signalisation, stockage.
- Résultat: constats initiaux et besoins d’investigation ciblée.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des rapports antérieurs, plans d’évacuation, consignes, registres d’entretien.
- Vérification de la conformité vs normes NFPA et prescriptions locales camerounaises.
- Résultat: analyse des écarts et exigences applicables.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action

- Synthèse des constats; priorisation des actions correctives (techniques, organisationnelles, humaines).
- Propositions pour renforcer la formation des personnels et la gestion des interventions d’urgence.
- Livrable: rapport détaillé + plan d’action priorisé.

Étape 4 : Suivi et accompagnement

- Assistance au pilotage des projets d’amélioration.
- Organisation d’ateliers de sensibilisation et de formation.
- Suivi documentaire et réglementaire dans la durée.

Planning / durée / jalons

Durée indicative selon le type d’intervention et le niveau d’analyse requis.

Type d’audit	Durée estimée	Livrables	Format
Audit complet de sécurité incendie	5 à 10 jours	Rapport, plan d’action	Présentiel + analyse documentaire
Diagnostic ciblé (ex : conformité ERP)	2 à 4 jours	Fiche observations	Présentiel
Suivi post-audit	Variable	Assistance, reporting	Mixte

Point clé : La visite sur site est indispensable pour un diagnostic complet; une partie documentaire peut être traitée à distance.

Rôles & responsabilités

Client

- Prépare les plans d’évacuation, rapports précédents, registres de maintenance, consignes de sécurité.
- Facilite la visite du site et les entretiens avec les responsables de sécurité.

- Réceptionne le rapport final et participe à la présentation orale.

Consultant

- Réalise la collecte d'informations et la visite; identifie les zones à risque.
 - Conduit l'analyse documentaire et vérifie la conformité aux référentiels (NFPA, prescriptions locales).
 - Remet un rapport détaillé avec plan d'action priorisé; propose des mesures et des formations.
 - Assure l'accompagnement et le suivi documentaire/réglementaire.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans d'évacuation à jour.
 - Rapports d'inspection/contrôle antérieurs.
 - Registres de maintenance/entretien des équipements.
 - Consignes et procédures de sécurité en vigueur.
 - Accès aux sites et aux zones à risque pour les visites techniques.
 - Disponibilité des responsables sécurité/exploitation/maintenance pour entretiens.
 - Référentiels réglementaires applicables (prescriptions locales, code du travail, normes telles que NFPA).
-

Modalités de pilotage & qualité

- Intervention en présentiel (visites, entretiens) complétée par une analyse documentaire à distance.
 - Présentation orale des résultats aux décideurs lors de la remise du rapport final.
 - Assistance au pilotage des actions d'amélioration et suivi documentaire/réglementaire dans la durée.
 - Approche adaptable: audit complet, mission partielle ciblée ou diagnostic thématique.
 - Vérification systématique de la conformité aux prescriptions locales et aux normes telles que NFPA.
 - Périodicité recommandée: au minimum tous les 3 ans ou après tout changement majeur des installations/organisations.
-